



Cod. H29D/P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 55

P Protocollo Generale (Uscita)
c cnappcrm - aoo_generale
F Prot.: 0000787
I Data: 01/04/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 2014 recante "Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ (GU n. 62 del 15-3-2014).

E' pervenuta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la lettera circolare n. 3812 del 26 marzo 2014, di pari oggetto, con la quale si segnala un errore nel rimando contenuto nell'allegato "2 Modifiche del Titolo II «Installazione»"

Nel trasmettere copia della citata nota, per opportuna conoscenza e al fine di garantirne la massima diffusione tra gli iscritti, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

LETTERA – CIRCOLARE

Prot. n.

AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI ED
INTERREGIONALI DEI
VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

e p.c.:

AI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI
INGEGNERI, ARCHITETTI, CHIMICI,
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI,
GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI,
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI
LAUREATI, AGROTECNICI E
AGROTECNICI LAUREATI

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 2014 recante "Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ (GU n.62 del 15-3-2014)

Si segnala che, per un errore materiale in fase di predisposizione del decreto ministeriale in oggetto, il rimando al «...*successivo punto 9.5*» dell'ultimo capoverso del punto 2.3 è errato.

Il periodo interessato dall'errore deve ritenersi così modificato "alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo: «*La difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.4 bis*».

In attesa della pubblicazione dell'errata-corrige sulla Gazzetta Ufficiale, nell'applicazione del nuovo decreto ci si atterrà alla versione corretta del rimando, avendo cura di mettere al corrente della variazione sia gli utenti che i locali ordini e collegi professionali.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)

■ Circolare errata-corrige dm serbatoietti

GB